

杭州建信建筑设计有限公司设计变更单

项目名称: 麻步镇郑家内旧村安置地

工程号 A-2020-20 专业: 给排水

第 号 第 页

主送单位: 麻步镇人民政府

抄送单位: 施工单位、监理单位

联系内容:

- 1、道路200mm5%水泥稳定碎石改为150mm碎石垫层, 道路宕渣回填厚度调整为300mm, 管顶回填50cmm调整10cm厚中粗砂加400mm原土夯实, 管道垫层300mm调整为150mm中粗砂垫层
- 2、化粪池改为玻璃钢化粪池, 图集14SS706 P26-29 (HFBH型)

以下空白

审核: 邵份

校对: 徐居利

设计: 章鲁霞

审定: 朱秉

项目负责人: 沈建东

专业负责人: 邵份

2020 年 12 月 03 日

会签	建筑		结构		给排水		电气		暖通	
----	----	--	----	--	-----	--	----	--	----	--